


ООО «Экостром Бетон» 141315 Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, дер. Тураково, 1/24, пом. №2, ком №5 тел/факс: 8(496)546-16-37 8(496)546-16-27	ООО «Экостром Бетон» Испытательная лаборатория	Аттестационное свидетельство №1132 от 18.08.2015г.
	АКТ № 216-п Песок (природный, из отсевов дробления и др.)	Методика испытаний по ГОСТ 8735-88

Заказчик испытания	ООО «Экостром Бетон»		
Поставщик песка	ООО «Элиос»		
Дата поступления			
Вид песка	Природный мытый		
№ паспорта		№ партии	
Дата испытания	05.04.2017		

Физико-механические свойства:

	Требования ГОСТ		Един. измер.	Фактические результаты
	1 класс	2 класс		
1.Группа песка				крупный
2.Модуль крупности				2,64
3.Полный остаток на сите 0,63			%	50,0
4.Содержание зерен крупностью:				
Св. 10 мм	0,5	5	%	0
Св. 5 мм	5	15	%	4
Менее 0,16 мм	5	15	%	2
5.Содержание пылевидных и глинистых частиц	2	3	%	1,2
6.Содержание глины в комках	0,25	0,5	%	нет
7.Насыпная плотность			кг/м ³	1625
8.Коэффициент фильтрации			м/сутки	-

Зерновой состав	Диаметр отверстий сит, мм							
	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	дно
Частные остатки, %	0	4,0	9,5	11,5	29,0	36,0	12,0	2,0
Полные остатки, %			9,5	21,0	50,0	86,0	98,0	100



Заключение: Песок крупный 1 класса.

По испытанным показателям соответствует ГОСТ 8763-2014.

Начальник лаборатории:



Хейсина Л.М.