



Продавец: ООО «Элиос»  
 Карьер МВК д.Николаевка  
 Владимирская область, Александровский  
 район д.Николаевка  
 Потребитель ООО «Экстрем Бетон»

КОПИЯ  
 ВЕРНА



Паспорт *№ 215*

на песок для строительных работ 1 класса крупный мытый  
 ГОСТ 8736-2014

Экспертное заключение радиологических исследований №248 от  
 31.03.2016 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Владимирской области»

Сертификат соответствия

№ RU.ACK.072.115.00848

Дата выдачи:

12.02.2016г.

Срок действия до:

11.02.2019г.

А.эфф

20,8+/-9,6 Бк/кг

Объемно-насыпная масса т/куб.м

1,62

Полные остатки на контрольных ситах в процентах  
 по массе №063

58,6 %

Содержание зерен крупностью свыше 10 мм

0,0 %

Содержание зерен крупностью свыше 5 мм

1,0 %

Содержание пылевидных и глинистых частиц

0,8 %

Модуль крупности (Мк)

2,62

Влажность

5,4 %

Коэффициент фильтрации

4,1 м/сут

«14» *Иванов* 2016 г.

Заместитель директора  
 по производству ООО «Элиос»



Андронник А.В.